


Zertifikat



S:FLEX GmbH
Reinbeker Weg 9
21029 Hamburg



Äquivalente Steckverbindungen des Tragesystems

S:FLEX LEICHTmount Rail 2.0 EW 10° / 15°

S:FLEX LEICHTmount Rail 2.0 S 10° / 15°

haben die Anforderungen der Prüfnorm

DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1): 2017-12 erfüllt.

Der Nachweis der Blitzstromtragfähigkeit nach Klasse H wurde in dem Prüfbericht **JP 190315-1** entsprechend dokumentiert.

Neumarkt, 14.10.2020

J.Pröpster GmbH
Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial
Regensburger Straße 116 · 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Telefon (09181) 25 90 - 0 · Telefax (09181) 25 90 - 10